CINH-0-F003 - Formulier Aansluitwaarden, (piek)vermogens Zonnepanelen, warmtepompen en laadpalen

Woningen/objecten				PV-panelen			Warmtepompen			Laadpalen	
Woning-/objecttype	**Aantal**	**Aansluitwaarde (bijv 3 x 25A)**	**Bruto vloeropp (m2)**	**Aantal PV-panelen (per woning)**	**Piekvermogen (per paneel)**	**Totaal (Wp)**	**Type warmtepomp (lucht/lucht of water/lucht)**	**Maximaal (piek) vermogen (verwarmings) element + pomp)**	**Totaal (kVA)**	**Aantal (stuks)**	**Maximaal (piek) vermogen**
Rug aan rugwoning hoekwoning	12	3x 25A	107	6	400	2400	NTB**	5	60		
Rug aan rugwoning tussenwoning	12	3x 25A	101	6	400	2400	NTB**	5	60		
Levensloopwoning hoekwoning	8	3x 25A	138	6	400	2400	NTB**	5	40		
Levensloopwoning tussenwoning	16	3x 25A	132	6	400	2400	NTB**	5	80		
Eengezinswoning hoekwoning	4	3x 25A	150	6	400	2400	NTB**	5	20		
Eengezinswoning tussenwoning	6	3x 25A	144	6	400	2400	NTB**	5	30		
Knarrenhof 1											
Hoekwoning	7	3x 25A	80	6	400	2400	NTB**	5	60		
Tussenwoning	12	3x 25A	90	6	400	2400	NTB**	5	60	2	10
Ontmoetingsruimte algemeen	1	3x 25A	200	6	400	2400	NTB**	5	80		
Knarrenhof 2											
Hoekwoning	6	3x 25A	90	6	400	2400	NTB**	5	60	2	10
Tussenwoning	9	3x 25A	80	6	400	2400	NTB**	5	60		
Patiowoningen (2 ^1 kapwoning)	12	3x 25A	1440	20	400	8000	NTB**	12	600	12	10
Tweekapper (2 ^1 kapwoning)	6	3x 25A	540	12	400	4800	NTB**	10	600	6	10
Rijwoning tussenwoning	4	3x 25A	320	12	400	4800	NTB**	9	500	5	10
Rijwoning hoekwoning	2	3x 25A	160	12	400	4800	NTB**	9	500	1	10
Vrijstaande woning	5	3x 25A	1100	20	400	8000	NTB**	12	600	5	10
Aantal parkeerplaatsen met laadpaal in gebied											
Totaal	**122**				***Totaal***	**56.800**		***Totaal***	**3.410**		***Totaal***

NB

* De invuller is verantwoordelijk voor de juistheid van de waarde en formules in het formulier.

** is een eerste inschatting voor de huurwoningen; type warmte wordt bepaald als aannemer bekend is.

Totaal (kVA)
20
20
120
60
50
10
50
330